

Nummer	26-001561-PR03 (NW-A01-05-de-01)
Inhaber	fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Str. 1 72178 Waldachtal Deutschland
Produkt	Einbruchhemmendes einflügeliges Fenster
Bezeichnung	System: Gealan S 9000 K
Details	Hersteller Felbermayer Fenster und Türen Erzeugungs-GmbH - Unterwaltersdorf; Material Polyvinylchlorid hart (PVC-U) weiß; Angriffsseite Schließfläche nach EN 12519; Öffnungsart Drehkipp; Montage Gemäß der Prüfdokumentation beiliegender Montageanleitung des Herstellers.; Außenmaß (B x H) 1000 mm x 1350 mm; Anzahl Flügel 1; Beschlag: Hersteller Mayer & Co. Beschläge GmbH - Salzburg; System Maco Multi matic; Fenstergriff Abschließbarer Fenstergriff; Einbruchhemmende Verriegelungspunkte 10; vsG: Klasse P4A nach EN 356; Typ plus top mit ipasafe P4A; Hersteller Interpane
Besonderheiten	Befestigt mit Fensterrahmenschrauben der Dimension 7,5 x 152 mm

Ergebnis **)

Einbruchhemmung nach EN 1627:2021-06



Klasse: RC 2 / RC 2N

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

ift Rosenheim
29.05.2026



Simon Stürer
Stv. Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik



Thomas Zimmer, M.Sc.
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen *)

EN 1627:2021-06

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 26-001561-PR01 PB-A01-05-de-01

Darstellung



Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-geprueft.de
ID: 7A6-03334