

Zusammenfassung Prüfergebnisse

Nr. 17 - 269 vom 21.02.2017

„PUP WDVS 750“

Prüfungen: Ermittlung der Haftzugfestigkeit (trocken)
Prüfgrundlage: Prüfkörperherstellung, Konditionierung sowie Versuchsdurchführung in
Anlehnung an ETAG - Leitlinie 004/2013, Pkt. 5.1.4.1.3

Versuchsergebnisse Haftzugfestigkeit (trocken) [N/mm²]		MW *
XPS-Dämmung	„DOW ROOFMATE SL-A Dämmplatte SF,WLS 034“	0,06
EPS-Dämmung	Alsecco-Quattro-Fassadendämmplatte, EPS 035 WDV, TR 100	0,09
beschieferte Bitumenbahn	Bauder PYE PV 200 S5 EN	0,22
besandete Bitumenbahn	BauderBIT V 13	0,27
Bitumendickbeschichtung	MEM DICKBESCHICHTUNG	0,24
Klinkerriemchen	Crinitz Spaltriemchen NF schlesisch rot, glatt	0,33
Dispersionsfarbe	Genius Pro Qualitätsweiss	0,21
Silikonharzputz	HECK SHP KC3	0,30
Gipskartonplatte	LaDura GKFi 12,5 Hark	0,14
Gipsfaserplatte	Rigidur L 10	0,16
Hart - PVC	Hart-PVC grau (Polyvinylchlorid)	0,22
Faserzement	Knauf AQUAPANEL Cement Board Outdoor	0,25
verzinktes Stahlblech	Feinblech DX 51 D+Z NA-C nach DIN 10346	0,31
Beton	Betongehwegplatte grau	0,17
Mauerwerk mit Ziegeln	Wienerberger WT 131	0,23
Porenbeton	Ytong Planblock PP 2-0,40 NF GT	0,21
Kalksandstein	Silka KS L-R P - 8 DF	0,27
Holz	Funiersperrholzplatte Kiefer C+/C WBP CE4	0,19

* Mittelwert aus jeweils 5 Proben

Bemerkung:

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind reine Prüfwerte, ohne Angabe der Versagensart.

Meike Rudolph

Dipl.-Ing. Meike Rudolph
Projektleiter WDVS



Sitz: Hans-Weigel-Straße 2b, D - 04319 Leipzig
Geschäftsführer: Dr.-Ing. Lothar Höher
Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 17868
Steuer-Nr.: 232/111/02284
USt.-Nr.: DE216093220

Bankverbindung: Sparkasse Leipzig
BLZ: 86055592
Konto-Nr.: 1100915970
SWIFT-BIC: WELADE8L
IBAN: DE43 8605 5592 1100 9159 70