

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
DE-72178 Waldachtal

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 4916044	4	01.04.2022	01.03.2026

Gegenstand der Anerkennung

Rohrhalter an Trägern
"TKL"

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-10:2018-02

Köln, den 01.04.2022

Dr. Reiner Hermann

Geschäftsführer

V. Rabe

Leiter der Zertifizierungsstelle

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4916044 vom/ dated 01.04.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht	WAL 91018	13.12.1991	
Zusammenstellzeichnungen	114046/8d01rs, Rev. 2	08.10.2001	1
	114046/9d01rs, Rev. 2	08.10.2001	1
	120052/a2d01rs, Rev. 2	04.05.2001	1
	120052/13d01rs, Rev. 2	02.05.2001	1
	115128/001012, Rev. A	22.10.1999	1
Sicherungsglasche	115128/001012 Rev. A	22.10.1999	1
Montageanleitung			1
Technische Unterlagen über die Kennzeichnung des Produktes:			
Etikett TKL M 8	Art.-Nr.: 79687	28.01.2002	1
Etikett TKL M 12	Art.-Nr.: 20949	25.01.2002	1
Etikett TKL Ø 13	Art.-Nr.: 43275	25.01.2002	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4916044 vom/ dated 01.04.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1].

Die Verwendung der Trägerklemme Typ 'TKL' M 8 oder Durchschnitt 9 ist zur Halterung von Rohren bis einschließlich DN 50 ohne Sicherungslasche zulässig.

Die Verwendung der Trägerklemme Typ 'TKL' M 12 oder Durchschnitt 13 kann ist zur Halterung von Rohren größer als DN 100 bis einschließlich DN 150 nur mit Sicherungslasche zulässig.