Anerkennung
Approval

von Bauteilen und Systemen
of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
DE-72178 Waldachtal

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 423024	4	14.08.2026	13.08.2030

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Rohrhalter an Trägern / Beam clamp
"TKLG"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2100-10:2022-08

Köln, den 14.08.2026

Dr. Reinermann
Geschäftsführer / Managing Director

ppa. Bellingen
Leiter der Zertifizierungsstelle / Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11149-01-01

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 423024 vom/ dated 14.08.2026

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Trägerklemme mit kardanischem Gewindeanschluss M8 oder M10 / Beam clamp with cardanic thread connection M8 or M10	TKLG		

Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 423024 vom/ dated 14.08.2026

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Technische Zeichnungen / Technical drawing	TKLG Pivot beam clamp Drawing No. 11071378	29.11.2023	1
Sicherungslasche / Safety strip	Safety strap SS-TKLG Pivot beam clamp Drawing No. 11076834	19.02.2024	1
Montageanleitung / Mounting instruction	TKLG 00211614 (0)	06/2024	3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 423024 vom/ dated 14.08.2026

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Trägerklemme mit kardanischem Gewinde-anschluss M8 oder M10 / Beam clamp with cardanic thread connection M8 or M10 für Rohrnennweiten ≤ DN 100 / for pipe nominal sizes ≤ DN 100 in Werkstoff / in material: Micro Alloyed Steel Strip B.S. 1449 Part 1 Section 1.4: 1991 Grade HR50 / 45	TKLG
mit Sicherungslasche / with safety strip	SS-TKLG

alle Komponenten sind galvanisch verzinkt /
all components are zinc plated

Bei der Montage an geraden Trägern muss ab DN 65 eine Sicherungslasche mitmontiert werden.

Bei der Montage an schrägen und gekippten Trägern muss eine Sicherungslasche mitmontiert werden.

Der kardanische Gewindeanschluss darf für einen Winkelbereich von 0 ° bis 25 ° eingesetzt werden.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

When mounting on straight beams, a safety tab must be installed for sizes DN 65 and larger.

When mounting on slanted or tilted beams, a retaining tab must also be installed.

The cardanic thread connection may be used for an angle range as from 0° to 25°.

The mounting instruction of the manufacturer has to be observed.